

Geltungsbereich: Thiet GmbH, Ihlow / Riepe

Bezeichnung Anlage:	Öllager		
Gebäude:	Halle Altbau	Geschoss:	EG
Hauptanlagennummer:	01 (AwSV-Kat. / UIS)	Abteilung:	---
Prüfpflicht:	Ja, alle 5 Jahre / wesentl. Änderungen / Stilllegung	Gefährdungsstufe:	C
Fachbetriebspflicht:	Ja	Maßgebende WGK:	3
Besondere Lage der Anlage:	keine	Gesamtvolumen:	4,57 m ³
Bei Rückfragen Name, Tel.:	Peter Heeren 0 49 28- 91 92-21		

Überwachungs- und Instandhaltungsplan:

Wer eine Anlage betreibt, ist für ihren ordnungsgemäßen Betrieb verantwortlich. Der Betreiber hat sich nach § 46 Abs. 1 AwSV regelmäßig insbesondere davon zu überzeugen, dass die Anlage keine Mängel aufweist, die dazu führen können, dass wassergefährdende Stoffe freigesetzt werden. Das Austreten einer nicht nur unerheblichen Menge eines wassergefährdenden Stoffes oder der Verdacht ist (über den Umweltschutz) unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen (§ 24 AwSV Abs. 2)!

Was ist zu tun?	Wie oft/wann ist etwas zu tun?	Wer muss was tun?
Anlage auf Undichtigkeit kontrollieren, Auffangvorrichtungen und Sicherheitseinrichtungen kontrollieren sowie Auffangen und Entsorgen von Spritz-/ Tropfverlusten	arbeitstäglich	Anlagenpersonal
Info über Mängel an der Anlage an den betrieblich Vorgesetzten	sofort	Feststellender
Geeignete Bindemittel bereithalten	ständig	Betreiber
Reinigung der Lagerfläche	nach Bedarf	Anlagenpersonal
Instandhaltung; Instandsetzung	gemäß Herstellerangaben, nach Bedarf	Betreiber, ggf. Fachbetrieb beauftragen!
Überfüllsicherungen / Füllstandstechnik, Leckagesonden überprüfen	mindestens jährlich	Fachbetrieb oder Sachkundiger des Betreibers
Überprüfung der Anlage durch Sachverständigen veranlassen	siehe "Prüfpflicht"	Betreiber
Info Ober Schadensfall	sofort	Feststellender
Sofortmaßnahmen, z. B. Abstellen der Pumpen, Schließen der Ventile, Schließen der Kanalabläufe, provisorische Abdichtungen etc.	sofort	Anlagenpersonal

Notfallplan beim Austreten von wassergefährdenden Stoffen

FEUERWEHR 112

- Was ist passiert?**
Wo ist es passiert?
Inhalt der Schadensmeldung:
- Welche Stoffe sind ausgetreten?
 - Warten auf Rückfragen der Feuerwehr